







Desconexión con seguro y colocación de etiquetas: desconectar la energía como medida de seguridad



Desconexión con seguro: Éste es el procedimiento especial para asegurar que el equipo esté desconectado y evitar que la energía se active accidentalmente durante el mantenimiento o reparación del equipo. Esta energía podría ser eléctrica o hidráulica, de aire comprimido o de bobinas.

Colocación de etiquetas: Consiste en el uso de una etiqueta especial para advertir a los trabajadores sobre el peligro que puede significar encender el equipo, cuando el equipo no se pueda desconectar con seguro.

Cuando se efectúe una desconexión con seguro...

-  Nunca retire un seguro sin previa autorización. (Sólo quien haya colocado el seguro debe retirarlo.)
-  Nunca encienda una máquina durante una desconexión con seguro.
-  Nunca opere una máquina que se encuentre etiquetada.
-  Manténgase alejado de maquinaria que se encuentre desconectada con seguro o etiquetada hasta que se le haya notificado que se ha vuelto a conectar la energía.
-  Después de una desconexión con seguro y antes de operar el equipo, asegure que todas las protecciones estén en su lugar y que todas las herramientas se hayan retirado de la maquinaria.

